

Integration

Jetzt musste die Anlage natürlich noch in den IOBroker. Also, den Wechselrichter (habe das Passwort für die Administration bekommen) auf Modbus-Slave gestellt und den benötigten Adapter installiert. Die Konfiguration war nicht ganz trivial, aber am Ende doch erfolgreich.

Zumindest kann man viel auslesen. Die Datenpunkte wurden in die InfluxDB geloggt und können jetzt mit Grafana visuell aufbereitet werden

[image.png](#)

[image.png](#)

Revision #2

Created 2024-09-28 03:07:57 UTC by ahzurdan

Updated 2024-09-28 03:17:11 UTC by ahzurdan